



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER
Elektroteknik ve Kimya Laboratuvarları Grup Başkanlığı
Kimya Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü
Chemistry Laboratory Directorate

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB)
Construction Products Regulation(305/2011/EU)

TALEP NO:
16.0.20.L.A5.0.01.0.00/134269-1
Request No.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783
NOTIFIED BODY : 1783

TS EN 13164:2013 EKSTRUDE POLİSTREN (XPS) ÜRÜN TİP TEST RAPORU
Extruded Polystyrene TYPE TEST REPORT IN ACCORDANCE WITH EN 13164:2013

Talep Eden : SİNERJİ YALITIM İZOLASYON İNŞAAT ENERJİ VE
YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
(Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 23. Yol ELAZIĞ)
Applicant
Markası/Modeli : MEGABOARD
Trade mark/Model
Ürün Tanımı : EKSTRUDE POLİSTİREN KÖPÜK (XPS)
Product description

Ürün Özellikleri / Product Specifications

Isıl direnç:1,40 m²K/W ;Isıl iletkenlik:0,035 W/mK
Thermal resistance and thermal conductivity
Kalınlık: T2 sınıfı , 50 mm
Thickness
Tipi&Teknik Spesifikasyonları: TİP 2500
Types&Technical Specifications
% 10 Deformasyonda basma gerilmesi :CS(10/Y) 250
Compressive stress at 10 % deformation
Tam daldırma ile Uzun süreli su emmesi: WL(T) 0,7
Long-term water absorption by immersion
Belirli Basma yükü ve sıcaklık şartları altında deformasyon: DLT(1)5
Deformation under specified compressive load and temperature conditions

Rapor Değerlendirme Tarihi : 14.08.2015

Date of Issue

Rapor Tarihi/Numarası : 06.02.2015/245161

Report Date/No.



Onaylayan
Approved

Keziban ULU

Gebze Kimya Laboratuvar Müdürü V.

Bu rapor 2 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz.

This report is composed of 2 pages and cannot be copied partially.

Adres: TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı

Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ

Tel: +90 262 723 13 55 Faks: +90 262 723 16 07 e-posta: gebzekimyalab@tse.org.tr

web: www.tse.org.tr

Sayfa 1 / 2

LAB-D-FR-44 / 15.07.2015 - 1

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

1. GİRİŞ

Bu sınıflandırma raporu Ekstrude Polistiren Köpük ürününe TS EN 13164:2013 standarda göre hazırlanmıştır.

TALEP NO:

16.0.20.L.A5.0.01.0.00/134269-1

Request No.

2. ÜRÜN TANIMI

MEGABOARD

3. DENEY RAPORLARI

Laboratuvar Adı	Talep Eden	Rapor Tarih/No	Standart
Gebze Kimya Laboratuvarı	SİNERJİ YALITIM İZOLASYON İNŞAAT ENERJİ VE YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş	06.02.2015-245161	TS EN 13164:2013

4. KISITLAMALAR

4.1. Ürün Tip Test Raporunun geçerlilik dönemi ile ilgili kısıtlamalar.

Ürün Tip Test raporu ürün özellikleri değişmemek şartıyla geçerlidir.

4.2. Uyarılar

Sonuçlar tanımlanan numuneler için geçerlidir.

Bu rapor ürün belgesi veya tip onay belgesi değildir.

Hazırlayan

Sinan TİRYAKİ



Onaylayan

Keziban ULU

